



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код + 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району

606760, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25, телефон: 3-53-01, факс 3-63-01 (код 83158)

Предписание N 29/45/1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением Восходовская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа при ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области

в период с «01» 07. 2013 г. по «26» 07. 2013 г.:

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Государственным инспектором по Варнавинскому району Нижегородской области по пожарному надзору Пальцевым Иваном Александровичем

проведена проверка с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты, требований норм и правил в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2013 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

На объекте Муниципального бюджетного образовательного учреждения Восходовская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа при ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенном по адресу:

- Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход, ул. Центральная, д. 14.

Совместно со Смирновым Николаем Павловичем – директором школы.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Нежилое помещение (2-ой этаж) в кирпичном здании. II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.				
1	Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности не обозначены знаками пожарной безопасности. Обозначить места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности знаками пожарной безопасности.	Основание: п. 43 ППР в РФ, п. 1.1. НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001.	25.12.2013г.	

	План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Выполнить план эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.	Основание: п. 7 ППР в РФ, п. 4.5, п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	25.12.2013г.	
3	Двери, расположенные в коридоре, 2-го эвакуационного выхода заблокированы (закрыты на замок). Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей, расположенных в коридоре, 2-го эвакуационного выхода.	Основание: п. 35, п/п. б) п. 36 ППР в РФ	25.12.2013г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Варнавинскому району
Нижегородской области
по пожарному надзору Пальцев И.А.

"26" 07 2013 г.



(подпись)
 М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

 (должность, фамилия, инициалы)

" " 20 г.

_____ (подпись)