



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району
606760, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25, телефон: 3-53-01, факс 3-63-01 (код 83158)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отделение надзорной деятельности по Варнавинскому району
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «09» 09. 2014 г. № 27

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Восходовская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа при ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 606780, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход, ул. Центральная, д. 14. (юридический адрес).

адрес фактического осуществления деятельности:

- Нижегородская область, Варнавинский район, п. Восход, ул. Центральная, д. 14.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: инспектора отделения надзорной деятельности – государственного инспектора Варнавинского района Нижегородской области по пожарному надзору Пальцева Ивана Александровича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля над выполнением Муниципальным бюджетным образовательным учреждением Восходовская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа при ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области пунктов № 1,2,3 указанных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 29/45/1-3 от 26.07.2013 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утверждённый ежегодный план проведения плановых проверок;
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка выполнения требований пожарной безопасности на объекте защиты.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора):

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней

- с "15" сентября 2014 г. по "19" сентября 2014 г.

Проверку окончить не позднее:

"19" сентября 2014 г.



8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; п. 7.35,36,43 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390); п. 1.1. НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.» (НПБ 160-97); ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; п. 4.5, п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Рассмотреть документы юридического лица (15.09.2014 г., 1 рабочий день):

- документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки;

- документы, свидетельствующие о выполнении пунктов № 1,2,3 указанных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 29/45/1-3 от 26.07.2013 г.

2. Провести проверку выполнения пунктов № 1,2,3 указанных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 29/45/1-3 от 26.07.2013 г. (с 16.09.2014 г. по 19.09.2014 г., 4 рабочих дня).

Всего: 5 рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 N 24901).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица; 2. Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки; 3. Документы, заверенные печатью юридического лица, свидетельствующие о выполнении пунктов № 1,2,3 указанных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 29/45/1-3 от 26.07.2013 г.

Главный государственный инспектор по
Варнавинскому району Нижегородской области
по пожарному надзору



А.А. Сидоренков

Пальцев Иван Александрович, инспектор отделения надзорной деятельности – государственный инспектор Варнавинского района Нижегородской области по пожарному надзору, тел.: (831) 58-3-53-01

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением ознакомлен(а), заверенную копию получил(а):

должность, Ф.И.О

подпись

Копия верна

« ____ » _____ 20 ____ г.